

Temperatura obliczeniowa powietrza zewnętrznego w poszczególnych strefach klimatycznych

Strefa klimatyczna	I	II	III	IV	V
t_z [°C]	-16	-18	-20	-22	-24

Wartości obliczeniowe temperatury powietrza w wybranych pomieszczeniach ogrzewanych

Rodzaj pomieszczenia	t_w [°C]
nie przeznaczone do stałego przebywania ludzi oraz ogrzewane dyżurnie	+5
jednorazowy pobyt osób znajdujących się w ruchu i w okryciach zewnętrznych nie przekracza 1 godz.; moc cieplna zainstalowanych urządzeń technologicznych itp. przekracza 25 W/m^3	+8
przeznaczone do stałego pobytu osób w okryciach zewnętrznych lub wykonujących ciężką pracę fizyczną; zainstalowana moc cieplna wynosi od 10 do 24 W/m^3	+12
przeznaczone do przebywania ludzi w okryciach zewnętrznych w pozycji siedzącej, bez tych okryć znajdujących się w ruchu lub wykonujących lżejsze prace fizyczne; zainstalowana moc cieplna nie przekracza 10 W/m^3	+16
przeznaczone do przebywania ludzi bez okryć zewnętrznych, nie wykonujących w sposób ciągły pracy fizycznej	+20
przeznaczone do rozbierania lub przebywania ludzi bez odzieży	+25
wymagające podwyższonej temperatury, nie wyposażone w specjalne urządzenia technologiczne (suszarnie odzieży itp.)	+32

Temperatura obliczeniowa powietrza w wybranych pomieszczeniach nieogrzewanych dla poszczególnych stref klimatycznych

Rodzaj przestrzeni zamkniętej	Strefa I	Strefa II	Strefa III	Strefa IV	Strefa V
	t_z [°C]				
Poddasze:					
$k > 5 \text{ W/m}^2\text{K}$	-14	-16	-18	-20	-22
k od 2 do $5 \text{ W/m}^2\text{K}$	-11	-13	-15	-17	-19
$k < 2 \text{ W/m}^2\text{K}$	-6	-8	-10	-12	-14
Podziemia:					
kotłownie, węzły ciepłownicze bez okien i przewodów c.o.	20	20	20	20	20
z oknami i przewodami c.o.	8	6	4	2	0
z oknami i bez przewodów c.o.	4	2	0	-1	-2
Przejścia lub bramy przelotowe, obustronnie zamknięte	0	-2	-4	-5	-6
Przejścia lub bramy przelotowe, obustronnie zamknięte	-11	-13	-15	-17	-19
Przestrzenie podpodłogowe w budynkach niepodpiwniczonych	0	0	0	0	0